



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
410028, Россия, г. Саратов, Площадь Соборная, 7, тел. 23-13-65, факс 74-14-00

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ПЕТРОВСКОМУ, АТКАРСКОМУ И ЕКАТЕРИНОВСКОМУ РАЙОНАМ  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
412540, Россия, Саратовская область, г. Петровск, ул. Ломоносова, 11 А, тел. 28-1-36

ПРЕДПИСАНИЕ № 42/1/24

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  
школа № 8 г. Петровска Петровского района Саратовской области»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,  
индивидуального предпринимателя)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Петровского, Аткарского и  
Екатериновского районов Саратовской области по пожарному надзору Ю.А. Слепова № 42 от "25"  
апреля 2018 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N69-ФЗ "О пожарной  
безопасности" в период с 09 ч. 00 мин. "03" мая 2018 г. по 09 ч. 00 мин. "18" мая 2018 г. проведена  
плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности  
государственным инспектором Петровского, Аткарского и Екатериновского районов Саратовской  
области по пожарному надзору Бочкаревым Ильёй Александровичем на территории и в  
помещениях здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа № 8 г. Петровска Саратовской области» по адресам: 412545,  
Саратовская область, г. Петровск, ул. Спартака, д. 5; 412545, Саратовская область, г. Петровск, ул.  
Гоголя, д. 51; 412531, Саратовская область, Петровский район, д. Абодим, ул. Молодёжная, д. 12  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,  
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «СОШ №8 г. Петровска» Морозовой Наталией Григорьевной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"  
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в  
ходе мероприятия по надзору:

| №<br>п/п                                                                                | Вид нарушения требований пожарной<br>безопасности с указанием конкретного<br>места выявленного нарушения                                                                 | Содержание пункта (абзац<br>пункта) и наименование<br>нормативного правового<br>акта Российской<br>Федерации и (или)<br>нормативного документа<br>по пожарной безопасности,<br>требования которых<br>нарушены | Срок<br>устранения<br>нарушения<br>обязательных<br>требования<br>пожарной<br>безопасности | Отметка<br>(подпись) о<br>выполнении<br>(указывается<br>только<br>выполнение) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Здание школы по адресу:<br>412545, Саратовская область, г. Петровск, ул. Спартака, д. 5 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                               |
| 1                                                                                       | не обеспечена очистка территории<br>объекта от мусора                                                                                                                    | п. 77 ППР в РФ                                                                                                                                                                                                | 06.08.2018                                                                                |                                                                               |
| 2                                                                                       | не обеспечено своевременная<br>перезарядка, освидетельствование и<br>замена, размещенных в здание<br>огнетушителей, согласно сроков<br>указанных в паспорте огнетушителя | п. 70 ППР в РФ                                                                                                                                                                                                | 06.08.2018                                                                                |                                                                               |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                           |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 3                                                                                                        | эксплуатируемая на объекте система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией находится в неисправном состоянии                                        | п. 61 ППР в РФ                                                            | 06.08.2018 |  |
| 4                                                                                                        | в общих коридорах здания школы отсутствуют знаки пожарной безопасности обозначающие пути эвакуации                                                            | п. 43 ППР в РФ                                                            | 06.08.2018 |  |
| <b>Здание начальной школы по адресу:<br/>412545, Саратовская область, г. Петровск, ул. Гоголя, д. 51</b> |                                                                                                                                                               |                                                                           |            |  |
| 5                                                                                                        | -не обеспечено своевременная перезарядка, освидетельствование и замена, размещенных в здание огнетушителей, согласно сроков указанных в паспорте огнетушителя | п. 70 ППР в РФ                                                            | 06.08.2018 |  |
| 6                                                                                                        | эксплуатируемая на объекте система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией находится в неисправном состоянии                                        | п. 61 ППР в РФ                                                            | 06.08.2018 |  |
| 7                                                                                                        | на 1-м и 2-м этаже здания на дверях отделяющих общие коридоры от лестничных клеток отсутствуют устройства для самозакрывания                                  | ст. 46 Федерального закона № 184 от 27.12.2002 г.; п. 6.18 СНИП 21-01-97* | 06.08.2018 |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор Петровского,  
Аткарского и Екатериновского районов  
Саратовской области по пожарному надзору  
Бочкарев И.А.

**Предписание для исполнения получил:**

Морозова Н.Г.  
«18» 05 2018 г.

Директор МБОУ «СОШ № 8 г. Петровска»  
Морозова Н.Г.